



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ УПРАВ-  
ЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО РСО-АЛАНИЯ

(362045, г. Владикавказ, ул. Международная, 1, тел. /факс +7(8672) 70-70-28, e-mail: [15.mchs@rso-a.ru](mailto:15.mchs@rso-a.ru),  
номер телефона доверия МЧС России +7 (495) 400-99-99; телефон доверия ГУМЧС России по РСО – Алания +7(8672) 25-84-32)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Моздокскому району**  
(РФ, 363755, РСО – Алания, г. Моздок, ул. Железнодорожная, 8, тел. /факс +7(86736) 2-70-02) e-mail: [ond.mozdok@yandex.ru](mailto:ond.mozdok@yandex.ru)

**Предписание № 119/1/70**  
**по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению – основной общеобразовательной школы им. Н.И. Сулимова с. Сухотского Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора Моздокского района по пожарному надзору № 119 от «27» октября 2020 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с "02 " ноября 2020 г. с 15 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин.; "05 " ноября 2020 г. с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. проведена проверка инспектором ОНД и ПР по Моздокскому району старшим лейтенантом внутренней службы Жуковой Натальей Сергеевной помещений и территории Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения - основной общеобразовательной школы им. Н.И. Сулимова с. Сухотского Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания, по адресу: РСО-Алания, Моздокский район, с. Сухотское, ул. Новая 35

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Директором МБОУ ООШ с. Сухотского Тажедут Фаридой Залимхановной  
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Не допускать отделку путей эвакуации материалами с неизвестными показателями пожарной опасности (деревянная полы, сертификат не представлен)	ст.46 N 184-ФЗ; ч.4, ст.4 N 123-ФЗ; п.6.25* СНИП 21-01-97*	15.09.2021	
2.	Представить акт проверки качества огнезащитной обработки	п.21 ППР РФ от 25 апреля 2012 г. № 390	15.09.2021	
3.	Руководителю организации обеспечить 1	ст.3; ст.4, п.2, п.3, п.4;	15.09.2021	

	раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц с составлением соответствующего протокола испытаний	ст.6; ст.64 N 123-ФЗ; п. 24 ППР РФ N 390		
4.	В подвале окна выполнить размерами 0,9 м X 1,2 м	ст.46 N 184-ФЗ; ч.4, ст.4 N 123-ФЗ; п.1.12 СНиП 2.08.02-89*	15.09.2021	
5.	Предусмотреть два крана внутреннего противопожарного водоснабжения в помещении котельной	ст.46 N 184-ФЗ; ч.4, ст.4 N 123-ФЗ; п.17.5 СНиП II-35-76*	15.09.2021	
6.	Обеспечить объект исполнительной документацией на установки и системы противопожарной защиты объекта	ст.3; ст.4, п.2, п.3, п.4; ст.6; ст.64 N 123-ФЗ; п. 61 ППР РФ N 390	15.09.2021	
7.	Время прибытия первого подразделения к месту вызова не должно превышает 20 минут.	ч.1, ст.76. N 123-ФЗ	15.09.2021	
8.	Двери технических помещений должны иметь предел огнестойкости не менее 0,6 ч.	(ст.46 ФЗ № 184; ч.4 ст.4 ФЗ № 117; п. 1.82 СНиП 2.08.02-89*	15.09.2021	
9.	Сведения в разделе III декларации пожарной безопасности регистрационный № 90 230 860 – ТО – 354 от 22.01.2016 г. удостоверить и указать в полном объеме.	п. 4 ст.64. N 123-ФЗ	15.09.2021	
10.	Руководителю организации обеспечить присоединение пожарных рукавов к пожарному крану и пожарному стволу и размещаться в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах, имеющих элементы для обеспечения их опломбирования и фиксации в закрытом положении.	(ст.3; ст.4, п.2, п.3, п.4; ст.6; ст.64 N 123-ФЗ; п. 57 ППР РФ N 390	15.09.2021	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.



инспектор ОНД и ПР по Моздокскому району  
ОНД и ПР ГУ МЧС России по РСО-Алания  
ст. лейтенант внутренней службы Жукова Н.С.  
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора  
по пожарному надзору)

  
(подпись)  
М.Л.П.\*

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2020 г.

Предписание для исполнения получила:

\_\_\_\_\_ 

(подпись)

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2020 г.

Директор МБОУ ООШ  
с. Сухотского Тажедут Ф.З.  
(должность, фамилия, инициалы)