



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ УПРАВ-
ЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО РСО-АЛАНИЯ**

(362045, г. Владикавказ, ул. Международная, 1, тел. /факс +7(8672) 70-70-28, e-mail: 15.mchs@rso-a.ru,
номер телефона доверия МЧС России +7 (495) 400-99-99; телефон доверия ГУМЧС России по РСО – Алания +7(8672) 25-84-32)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Моздокскому району
(РФ, 363755, РСО – Алания, г. Моздок, ул. Железнодорожная, 8, тел. /факс +7(86736) 2-70-02) e-mail: ond.mozdok@yandex.ru

**Предписание № 120/1/72
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению – основной общеобразовательной школы им. Н.И. Сулимова с. Сухотского Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора Моздокского района по пожарному надзору № 120 от «27» октября 2020 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с "02" ноября 2020 г. с 15 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин.; "05" ноября 2020 г. с 12 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. проведена проверка инспектором ОНД и ПР по Моздокскому району старшим лейтенантом внутренней службы Жуковой Натальей Сергеевной помещений и территории Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения - основной общеобразовательной школы им. Н.И. Сулимова с. Сухотского Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания, по адресу: РСО-Алания, Моздокский район, с. Малгобек, ул. Советская 29

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Директором МБОУ ООШ с. Сухотского Тажедут Фаридой Залимхановной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| № п/п | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения | Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены | Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
|-------|---|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Двери технических помещений должны иметь предел огнестойкости не менее 0,6 ч. | ст.46 N 184-ФЗ; ч.4, ст.4 N 123-ФЗ; п.1.82 СНиП 2.08.02-89* | 15.09.2021 | |
| 2. | В здании на полу в коридоре не допускать применение материалов с более высокой пожарной опасностью, чем В2, РП2, ДЗ, Т2 | ст.46 N 184-ФЗ; ч.4, ст.4 N 123-ФЗ; п. 6.25* СНиП 21-01-97* | 15.09.2021 | |

| | | | | |
|----|---|--|------------|--|
| 3. | Помещения различного класса пожарной опасности выделить друг от друга противопожарными преградами | ст.46 N 184-ФЗ; ч.4, ст.4 N 123-ФЗ; п.7.4 СНИП 21-01-97* | 15.09.2021 | |
| 4. | Обеспечить объект в полном объеме запасом воды для нужд пожаротушения. | ст.46 N 184-ФЗ; ч.4, ст.4 N 123-ФЗ; п. 2.13 СНИП 2.04.02.84* | 15.09.2021 | |
| 5. | Время прибытия первого подразделения к месту вызова превышает 20 минут | ч.1, ст.76 123-ФЗ | 15.09.2021 | |
| 6. | Предоставить акт проверки качества огнезащитной обработки | п.21 ППР РФ № 390 | 15.09.2021 | |

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор ОНД и ПР по Моздокскому району
УНД и ПР ГУ МЧС России по РСО-Алания
ст. лейтенант внутренней службы Жукова Н.С.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



(подпись)

« ____ » _____ 2020 г.

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получила:

Handwritten signature

(подпись)

« ____ » _____ 2020 г.

Директор МБОУ ООШ
с. Сухотского Тажедут Ф.З.

(должность, фамилия, инициалы)